

Husby Vest Vandværk
Aksel Gade Hansen
Klitvej 4
6990 Ulfborg

Husby Vest Vandværk

INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2021

25-05-2022

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Husby Vest Vandværk 2021
Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018
Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2021 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	4	1	1
På vandværk	0	1	0
Fra boringer	0	0	1

ANALYSERESULTATER 2021

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	4,7	4,7	4,7	° dH	
pH	7,8	7,9	8,0		7 - 8,5
Nitrat	0,6	0,6	0,75	mg/l	< 50
Jern	0,033	0,033	0,22	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	<0,002	<0,002	mg/l	< 0,05
Nikkel	0,47	0,063	0,47	µg/l	< 20
Flourid	0,03	0,03	0,04	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	1	<1	39	antal/ml	< 200

OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Græseværdi	Enhed	Prøvested
Jern	13-01-2021	0,22	0,2	mg/l	På vandværk

> = større end
< = mindre end

Venlig hilsen
Højvang Laboratorier A/S