

Husby Vest Vandværk  
 Klitvej 4  
 6990 Ulfborg

## Husby Vest Vandværk

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2023

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har Højvang Laboratorier A/S foretaget udtræk af data for Husby Vest Vandværk 2023  
 Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018  
 Nedenstående information omfatter § 29, stk1. nr. 6 og 7.

Der er i 2023 udtaget følgende prøver:

	Gruppe A	Gruppe B	Andet
Hos forbrugere	5	1	1
På vandværk	0	0	1
Fra borer	0	0	0

### ANALYSERESULTATER 2023

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav hos forbruger
Kemiske:					
Hårdhed	5,4	5,4	5,4	° dH	
pH	7,8	6,8	8		7 - 8,5
Nitrat	0,49	0,00146757	0,7	mg/l	< 50
Jern	0,042	0,02	4,6	mg/l	< 0,2
Mangan	<0,002	0	0,26	mg/l	< 0,05
Nikkel	<0,03	<0,03	1,40448	µg/l	< 20
Flourid	0.045	0.0449695	0.083	mg/l	< 1,5
Mikrobiologiske:					
Coliforme bakterier	<1	<1	2	antal/100 ml	< 1
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1
Kimtal 22 °C	1	1	15	antal/ml	< 200

### OVERSKRIDELSER AF GRÆNSEVÆRDIER I ÅRETS LØB

Parameter	Prøvedato	Målt værdi	Grænseværdi	Enhed	Prøvested
Coliforme bakterier	11-07-23	2	1,0	CFU/100 mL	Ondaftenvej 4
Nitrit	19-04-23	0,13	0,1	mg/L	

Venlig hilsen  
 Højvang Laboratorier A/S